

Principali attività di controllo derivanti da attività omologative residuali e dalla legislazione vigente

- Impianti Termici
- Apparecchi a Pressione
- Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- Apparecchi di sollevamento

IMPIANTI TERMICI

Generatori di calore **per** impianti di riscaldamento ad **acqua calda** sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

$P > 30.000 \text{ Kcal/h}$

$P < 30.000 \text{ Kcal/h}$

ISPESL

ESENTI

D.M. 1/12/1975

D.M. 1/12/1975

Impianti con $P > 30.000 \text{ Kcal/h}$

Richiesta di esame progetto effettuata dall'installatore

Richiesta di collaudo effettuata dall'installatore

COLLAUDO ISPESL

POSITIVO

L'impianto può funzionare, effettuare **verifiche periodiche** ogni 5 anni da parte ASL solo se impianti condominiali **per** i quali esiste l'obbligo dell'amministratore a norma dell'art.1129 C.C.

NEGATIVO

DIVIETO D'USO

D.M. 1/12/1975

Impianti con $P > 100.000 \text{ Kcal/h}$

Richiesta di esame progetto effettuata dall'installatore

Richiesta di collaudo effettuata dall'installatore

COLLAUDO ISPESL

POSITIVO

L'impianto può funzionare, effettuare **verifiche periodiche** ogni 5 anni da parte ASL

NEGATIVO

DIVIETO D'USO

COLLAUDI IMPIANTI TERMICI DIP. DI LIVORNO

DENUNCIE ANNUE CIRCA 300

PROVINCIA DI LIVORNO CIRCA 100

PRATICHE AMMINISTRATIVE EVASE FINO A SETTEMBRE 2004

COLLAUDI IN CORSO **PER** GLI ANNI 2002 – 2003 - 2004

OBBLIGO DI PRESENTARE LA DENUNCIA

Art. 18 Del D.M. 1/12/1975

- **Per** tutti i nuovi impianti.
- Modifiche interessanti i dispositivi di Sicurezza e di protezione dei **generatori**.
- Sostituzione o modifica dei **generatori** comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.

APPARECCHI A PRESSIONE

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO:

D.Lgs 93/2000 (PED)

D.Lgs n.311/1991 (APPARECCHI SEMPLICI A PRESSIONE)

D.M. 1/12/04 n.329 (NUOVE REGOLE **PER** LA MESSA IN SERVIZIO)

R.D. n.824/1927

D.M. 21 Maggio 1974 (RACCOLTA E)

INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO

UPP (UNITA' PERIFERICA PED)

1° IMPIANTO RECIPIENTI DI VAPORE E DI GAS

1° IMPIANTO **GENERATORI** DI VAPORE

RIPARAZIONE APPARECCHI A PRESSIONE

GESTIONE ESONERI SERBATOI GPL

IMPIANTI ELETTRICI di Messa a Terra e Protezione contro le Scariche Atmosferiche

DPR 462/01

Solo **per** i luoghi di lavoro (Art.1 DPR 462/01)

Obbligo di inviare la dichiarazione di conformità all' **ISPESL** e ASL . (Art.2 DPR 462/01)

Prima verifica a campione sui nuovi impianti . Art. 3 DPR 462/01

LUOGHI DI LAVORO

Attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati . Art. 1 DPR 547/55

Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere , un'arte o una professione . Sono equiparati ai lavoratori subordinati:

- I soci di società e di enti in genere cooperativi , anche di fatto che prestino la loro attività **per** conto delle società e degli enti stessi
- Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori –scuola nei quali si faccia uso di macchine , attrezzature , utensili ed apparecchi in genere Art.3 DPr 547/55

Vedi anche art.1 e 2 del D.lvo. 626/94

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AS)

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

D.P.R. 459/96 (DIRETTIVA MACCHINE)

CIRCOLARE DEL MIN. IND. n.162054 DEL 25/6/97

D.P.R. 547/55

D.M. 12 SETTEMBRE 1959

INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO

BANCA DATI DENUNCIA AS

1° VERIFICA AS CON LIBRETTO APPARECCHIO AI SENSI DEL D.M. 12 SETTEMBRE 1959

ASCENSORI

Direttiva n.95/16/CE recepita con D.P.R. 162/99

Completamente modificato le procedure in vigore

La ditta installatrice è responsabile della progettazione , fabbricazione , installazione e commercializzazione dell'impianto

L'installatore prima di mettere a disposizione l'impianto all'utenza , deve sottoporlo alla valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza , e certificarne la conformità mediante apposizione finale del marchio CE nella cabina. Quanto sopra viene attuato dall'installatore con l'intervento di un organismo di certificazione notificato dal Ministero delle Attività produttive

Il proprietario deve affidare la manutenzione dell'ascensore a ditta abilitata (art.15 del D.P.R. 162/99) , nonché sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte dell' ASL o organismi notificati (Art.13 e 15 del D.P.R. 162/99)

L'**I.S.P.E.S.L.** effettua , **per** conto del Ministero delle Attività produttive , il controllo, a campione o su segnalazione , sulle attività suddette .